

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:	Sp. zn.:	Vyřizuje/linka	Brno
JMK 3052/2026	S - JMK 165427/2025 OŽP/Koz	Ing. Kozubíková/2290	Dle data podpisu

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska, vydává podle § 6 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále i ZJES),

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

k záměru „SVR Dukelská“ k. ú. Horní Heršpice, okres Brno-město, žadatele společnosti První Dukelská s.r.o., IČ 11698969, se sídlem Dukelská třída 340/36, 614 00 Brno, zastoupené společností JETPRO s.r.o., IČ 14407621, se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno (dále též jen žadatel), který bude je realizován dle projektové dokumentace „SVR Dukelská“, JETPRO s.r.o., Ing. David Kopečný, zapsaný v seznamu autorizovaných osob pod číslem 1007610; 10/2025; na pozemcích p. č. 1112/123, st. 1112/124, 1112/41, 1112/42 v katastrálním území Horní Heršpice, okres Brno-město (dále záměr).

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

II.

Jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto

Souhlasného závazného stanoviska k povolení stavby obsahující stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší dle § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a to:

čtyři záložní zdroje elektrické energie – dieselagregáty výrobce AGG, typu TWINSET TWINPOWER S1500, o elektrickém výkonu á 1 144 kW (v režimu stand-by) a jmenovitém tepelném příkonu á 2 354 kW, na spalování motorové nafty,

spalovací stacionární zdroje znečišťování ovzduší uvedené v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW.

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad obdržel dne 24.11.2025 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k vlivům na životní prostředí k záměru „SVR Dukelská“, na pozemcích p. č. 1112/123, st. 1112/124, 1112/41, 1112/42 v katastrálním území Horní Heršpice, okres Brno-město, žadatele První Dukelská s.r.o., IČ 11698969, se sídlem Dukelská třída 340/36, 614 00 Brno, zastoupené společností JETPRO s.r.o., IČ 14407621, se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno.

Záměrem je nová trvalá stavba stanice výkonové rovnováhy, která bude sloužit ke stabilizaci distribuční sítě elektrické energie.

Krajský úřad vyzval žadatele výzvou č.j. JMK 172029/2025 ze dne 05.12.2025 k doplnění náležitostí žádosti z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a to o odborný posudek a rozptylovou studii. Žadatel požadované doplnil podáním evidovaným pod č.j. JMK 1065/2026 dne 05.01.2026. Krajský úřad následně vyhodnotil žádost z hlediska všech dotčených oblastí ochrany životního prostředí jako kompletní.

Jednotné environmentální stanovisko je podle § 2 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, závazné stanovisko k vlivům na životní prostředí u záměru, který podléhá povolování podle stavebního zákona, které se vydává namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.

Krajský úřad žádost komplexně posoudil z hlediska možných vlivů na životní prostředí a dospěl k závěru, že realizace záměru vyžaduje

souhlasné závazné stanovisko k povolení stavby obsahujícího stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší dle § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (toto závazné stanovisko nemá povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona a součástí výroku povolení stavebního úřadu by byly jen jeho podmínky).

Těmito zdroji jsou čtyři záložní zdroje elektrické energie – dieselagregáty v kontejnerovém provedení výrobce AGG, typu TWINSET TWINPOWER S1500 o elektrickém výkonu á 1 144 kW (v režimu stand-by) a jmenovitém tepelném příkonu á 2 354 kW, na spalování motorové nafty.

Jedná se o specifické technické řešení 2 motorů v jednom kontejneru, které umožňuje vyšší flexibilitu provozu. Motory mohou být provozovány v paralelním nebo sériovém zapojení. Zařízení budou osazena základní palivovou nádrží o velikosti 1600 l a rozváděči. Odvod spalin je vyveden nad střechu kontejneru (výška kontejneru 2,6 m nad terénem)

Dieselagregáty budou provozovány v režimu záložních zdrojů, s provozní dobou max. 300 hod/rok. Zdroje budou sloužit pro poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS. Provoz zdroje je tedy závislý na aktivaci služby ze strany příjemce. S ohledem na charakter záměru a jeho účel se jedná o zdroj s nepravidelným provozním rytmem.

Posuzované dieselaagregáty o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 9,4 MW jsou stacionárními zdroji znečišťování ovzduší uvedenými v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW.

Platný Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Jihovýchod CZ06Z, který byl vyhlášen ve Věstníku MŽP dne 27.01.2021, neobsahuje žádná opatření pro řešený typ stacionárního zdroje. Podpůrná opatření uvedená jako doplněk výše uvedeného PZKO k předcházení a omezování znečišťování ovzduší nad rámec opatření nezbytných k dosažení imisních limitů neobsahují specifická opatření pro tento typ zdroje.

K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů, se dle § 11 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší používá průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km² vždy za předchozích 5 kalendářních let, v současnosti za období let 2020 – 2024. Porovnáním těchto hodnot a hodnot imisních limitů stanovených v příloze č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší je zřejmé, že na dotčeném území nedochází k překročení zákonem stanovených ročních imisních limitů. V širším okolí záměru je lokálně překračován imisní limit pro průměrné roční koncentrace BaP, v místě záměru ani v jeho blízkého okolí tato hodnota překročena není. Záměr je umístěn do stávajícího areálu investora v oblasti s převažující průmyslovou zástavbou.

Z výsledků předložené rozptylové studie (zprac.: Mgr. Fogašová, Bucek s.r.o., verze: listopad 2025) vyplývá, že realizací záměru sice dojde k nárůstu imisního zatížení území, nicméně vypočtené příspěvky k průměrným ročním koncentracím hodnocených znečišťujících látek nejsou na takové úrovni, aby v důsledku realizace záměru byly v území překračovány imisní limity. Pro krátkodobé koncentrace byly vypočteny imisní příspěvky na vyšší úrovni. Tyto příspěvky však budou vznikat pouze za situace, že budou v provozu souběžně naráz všechny nově instalované zdroje při provozu na 100% instalovaný výkon. Reálný provoz zdrojů bude záviset na požadavcích ČEPS a potřebě dodávek energie. Záměr lze z hlediska posouzených údajů považovat za akceptovatelný.

Po vyhodnocení přípustnosti z hlediska ochrany ovzduší hodnotil krajský úřad souhrnné vlivy záměru na všechny ostatní složky životního prostředí a dospěl k závěru, že s ohledem na svůj charakter a umístění nemá potenciál ovlivnit komplexně dotčené složky životního prostředí nad míru tolerovanou právními předpisy, a proto ho krajský úřad tímto jednotným environmentálním stanoviskem vyhodnotil jako přípustný.

Platnost jednotného environmentálního stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Stane-li se do té doby součástí následného rozhodnutí podle stavebního zákona, bude jeho platnost totožná s platností tohoto rozhodnutí. Dojde-li ke zrušení rozhodnutí vydaného v následném řízení, platnost jednotného environmentálního stanoviska neuplyne dříve než 60 dnů po dni, kdy ke zrušení takového rozhodnutí došlo. Jednotné environmentální stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v následném řízení v prvním stupni. Na žádost žadatele lze platnost jednotného environmentálního stanoviska prodloužit nejvýše o pět let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání.

Dojde-li po vydání JES po dobu jeho platnosti ke změně okolností, které byly předmětem vyhodnocení vlivů záměru krajským úřadem, zejména ke změně či ke změnám v dotčeném území,

je žadatel povinen požádat potvrzení platnosti JES případně o jeho změnu. Obdobné platí i pro změnu stavby před dokončením.

Obsah tohoto jednotného environmentální stanoviska nabude účinnosti vůči dotčeným osobám nabytím právní moci následného rozhodnutí podle stavebního zákona, jehož se stane součástí.

V případě, že by záměr nakonec nepodléhal povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen získat povolující úkony z hlediska ochrany životního prostředí samostatně.

P o u č e n í

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat.

Ing. Mojmír Pehal
vedoucí odboru

Doručí se:

JETPRO s.r.o, IČ 14407621, Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

Na vědomí

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno